

# Bescheinigung


über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

## **Fernwärmenetz „Averwetters Feld“ der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH**

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Planungsdaten, die im Zertifizierungsbericht<sup>1</sup> im Einzelnen ausgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ :	1,03
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	26 %
Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energien:	0 %

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 04.08.2024

  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Dipl.-Ing. Jörg Helge Gottburg  
Geprüfter Gutachter AGFW  
 $f_P$ -Gutachter-Nr. FW-609-191

<sup>1</sup> Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz „Averwetters Feld“  
der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH  
Leck, d. 04.08.2014