

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

## Fernwärmenetz „Hauptnetz“ der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH


Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Planungsdaten, die im Zertifizierungsbericht<sup>1</sup> im Einzelnen ausgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ :	0,0
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	77,4 %
Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energien:	77,4 %

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 04.08.2024

Leck 04.08.2014

Ort, Datum

  
Dipl.-Ing. Jörg Helge Gottburg  
Geprüfter Gutachter AGFW  
 $f_P$ -Gutachter-Nr. FW-609-191

<sup>1</sup> Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz „Hauptnetz“  
der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH  
Leck, d. 04.08.2014